

Ce document constitue une extension du rapport P224269 - DEC/1 et P233442 – DEC/1

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALIDABLE 5 ANS à compter du 4 août 2022**

**N° P234333 - DEC/1**

**Matériau présenté par :** IGEPA BELUX  
Nijverheidslaan 4  
9880 Aalter  
Belgique  
Ongrofoam free foamed PVC sheet

**Marque commerciale :** Ongrofoam foamed PVC sheet  
B Foam

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Matériau non ignifugé composé de PVC  
**Utilisation :** Publicité, construction.  
**Masse surfacique :** 961 à 4100 g/m<sup>2</sup> (déterminée par le LNE)  
**Epaisseur :** 2 à 10 mm  
**Coloris :** Divers

**Rapports d'essais :** N° P224269 - DEC/1 du 4 août 2022 et n° P233442 – DEC/1 du 3 août 2023

**Nature des essais :** Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)  
Essai par rayonnement selon NF P 92-501 (décembre 1995)

**Classement :**

**M1**

**VALIDABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans les rapports d'essai N° P224269 - DEC/1 et n° P233442 – DEC/1 annexé.

Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal

Trappes, le 29 août 2023



**Le Responsable du Pôle Energie,  
Environnement et Combustion**

Thibaut Cornillon